



## МЧС РОССИИ

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по городу Москве  
(Главное управление МЧС России по г. Москве)

Управление по Центральному административному округу  
1 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
(1 РОНПР Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве)  
М. Могильцевский пер. д. 3, г. Москва, 119002  
Телефон, факс: (499) 241-31-82, E-mail: cao1@77.mchs.gov.ru

08 декабря 2021 г., 17 час. 30 мин.  
г. Москва, Малый Могильцевский пер., д. 3

### Акт плановой выездной проверки №221

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением от 22 ноября 2021 г. № 221, КНМ 77210061000101383419.

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного пожарного надзора.

3. Выездная проверка проведена:

1) Парвадовым Владимиром Васильевичем подполковником внутренней службы государственным инспектором района города Москвы по пожарному надзору – старшим инспектором 1 регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались;

эксперты (экспертные организации): не привлекались.

5. Выездная проверка проведена в отношении: здания, помещений, сооружения.

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): г. Москва, ул. Знаменка, д. 3, 5, 7 стр.1, д. 7 стр.2.

7. Контролируемые лица: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ «МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ НАРОДНОГО ХУДОЖНИКА СССР А. ШИЛОВА» (ГБУК Г. МОСКВЫ «ГАЛЕРЕЯ А. ШИЛОВА») индивидуальный номер налогоплательщика 7704159590, адрес организации 119160, г. Москва, ул. Знаменка, д. 5.

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с 25 ноября 2021 г., 15 час. 00 мин.

по 08 декабря 2021 г., 17 час. 00 мин.

проведение выездной проверки не приостанавливалось

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

3 рабочих дня, 6 час. 00 мин.

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

в следующие сроки:

с 01 декабря 2021 г., 14 час. 00 мин.

по 01 декабря 2021 г., 16 час. 00 мин.

с 07 декабря 2021 г., 14 час. 00 мин.

по 07 декабря 2021 г., 16 час. 00 мин.

с 08 декабря 2021 г., 15 час. 00 мин.

по 08 декабря 2021 г., 17 час. 00 мин.

по месту: г. Москва, ул. Знаменка, д. 3, 5, 7 стр.1, д. 7 стр.2.

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 08 декабря 2021 г.,

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа:

Выписка из ЕГРН.

2) представленные контролируемым лицом:

приказы и удостоверения по обучению персонала, план БТИ с экспликацией,

3) полученные посредством межведомственного взаимодействия:

не рассматривались.

4) иные:

11. По результатам выездной проверки установлено:

выявлены нарушения обязательных требований, установленных: Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – № 123-ФЗ) и Правилами противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 (далее – ППР в РФ) и иные нормативные документы по пожарной безопасности, а именно:

№ п/п	Нарушенное обязательное требование	Нормативный правовой акт и его структурная единица, которым установлено нарушение установленное требование	Сведения о факте устранения нарушений обязательных требований
1.	На объекте защиты не хранится документация, показатели пожарной опасности для изделий и отделки примененных облицовочных и декоративно-отделочных материалов стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также помещений по всем адресам	п. 25 ППР в РФ	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
2.	Площадь помещения пожарного поста или помещения с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство менее 15 м. кв., по факту 12.6 м.кв. (по плану БТИ помещение №4) на 1 этаже дома №3	ст. 4, ст. 6, ст. 83 № 123-ФЗ, п.13.14.12 СП 5.13130.2009	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
3.	В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной	п. 10 ППР в РФ	нарушение устранено до окончания проведения контрольного

	защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации		(надзорного) мероприятия
4.	Противопожарные двери, двери коридоров, лестничных клеток, входящих в систему противодымной защиты не обеспечены приспособлениями для самозакрывания, по всем адресам	п. 14, 24, 29 ППР в РФ	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
5.	Помещение (А 02) в подвале не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации по адресу: ул. Знаменка д. 7, стр. 2, а также в помещении 005 (станция пожаротушения) по адресу: ул. Знаменка д. 3	п. 54 ППР в РФ, ст. 4, ст. 6, ст. 83 № 123-ФЗ, таблица 3 НПБ 110-03, таблица А.3 приложения СП 5.13130.2009, таблица 3 СП 486.1311500.2020	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
6.	Не производится оценка технического состояния систем противодымной вентиляции на объекте в соответствии с ГОСТ Р 53300 с составлением соответствующего акта проверки	п. 54 ППР в РФ, ст. 4, ст. 6 ст. 56, ст. 85 №123-ФЗ, п.3.5 НПБ 240-97, п. 7.21 СП 7.13130.2013	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
7.	Не обеспечено исправное состояние системы противопожарной защиты – системы противодымной вентиляции, в ходе инициирования системы вытяжной противодымной вентиляции в подвале возле ПК №2 система не запустилась по адресу: ул. Знаменка д. 3	п. 54 ППР в РФ, ст. 4, ст. 6 ст. 56, ст. 85 №123-ФЗ,	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
8.	В связи с изменением объемно-планировочных решений – устройством зала на 4 этаже под мероприятие и организацией посадочных мест для массового пребывания людей, помещение (№ 1 по плану БТИ 4 этажа) не обеспечено 2-м эвакуационным выходом по адресу: ул. Знаменка д. 3	п. 23 ППР в РФ, ст. 4, ст. 6, ст. 80, ст. 89 № 123-ФЗ, п. 4.2.9, 4.2.10 СП 1.13130.2020	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
9.	Помещение насосной станции не обеспечено схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве оросителей	п. 51 ППР в РФ	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия

10.	При монтаже автоматической установки пожарной сигнализации не обеспечено соблюдение требований к размещению пожарных извещателей, а именно с учетом алгоритма запуска системы оповещения по логической схеме «И» превышает расстояние между дымовыми пожарными извещателями, которое должно быть уменьшено вдвое (на 1-м этаже вестибюль) по адресу: ул. Знаменка д.3	п. 54 ППР в РФ, ст. 4, ст. 6, ст. 83 № 123-ФЗ, п. 14.1 СП 5.13130.2009	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
11.	Не обеспечено исправное состояние системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре – система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей переведена в ручной режим	п. 54 ППР, ст. 4, ст. 6, ст. 84 № 123-ФЗ, п. 3.3 СП 3.13130.2009	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
12.	Системы автоматической пожарной сигнализации не обеспечивают автоматическую подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием	п.54 ППР в РФ, ст. 4, ст. 6, ч.4 ст.83 № 123-ФЗ,	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
13.	Не обеспечено исправное состояние системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре – звуковые и речевые устройства оповещения людей о пожаре имеют возможность регулировки уровней громкости по адресу: ул. Знаменка д.3, 5	п. 54 ППР, ст. 4, ст. 6, ч.10 ст. 84 № 123-ФЗ, п. 3.23 НПБ 104-03	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
14.	Светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской	п. 37 ППР в РФ	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия

15.	Допускается использование в противопожарных расстояниях между зданиями, сооружениями и строениями (дом 7 стр. 1, 2) для складирования материалов, оборудования и т.д.	п.63 ППР в РФ	
16.	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов допускается размещение на путях эвакуации и эвакуационных выходах оборудование и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации на этажах, в коридорах и на лестничных клетках по всем адресам	подп. Б) п. 27 ППР в РФ	нарушение устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
17.	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без применения ключа по адресу: по адресу: ул.Знаменка, д. 7 стр. 2	п. 26 ППР в РФ	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
18.	На объекте защиты проведены изменения объемно-планировочных решений в результате которых уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (система автоматической пожарной сигнализации) – в коридоре дома 7 стр. 2 подвального этажа (А 05), извещатели пожарной сигнализации заклеены скотчем	под. е) п. 16 ППР в РФ	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
19.	Допущено в техническом помещении (венткамера) на чердаке (по плану БТИ) хранение продукции, оборудования, мебели и других предметов по адресу: ул. Знаменка д.3	п.16 (б) ППР в РФ,	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
20.	В зрительных залах кресла и стулья не соединены между собой в ряды	п.94 ППР в РФ,	нарушение устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия

21.	Не организуется не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п. 17 (б) ППР в РФ	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
22.	Объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение лестниц, лестничных клеток и помещений не обеспечивают должную безопасную эвакуацию людей из подвального этажа здания дома №5 при пожаре и ограничение распространения пожара между этажами	п. 23 ППР, ст. 4, ст. 6, ч.19 ст. 88 № 123-ФЗ,	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
23.	Помещения подвального этажа не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре по адресу: ул. Знаменка д. 5	ст. 4, ст. 6, ст. 84, ст. 91 № 123-ФЗ, табл. 1, 2 СП 3.13130.2009, НПБ 104-03	нарушение не устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра от 08 декабря 2021 г.

Государственный инспектор района Хамовники  
города Москвы по пожарному надзору –  
старший инспектор 1 регионального отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы Управления по ЦАО  
Главного управления МЧС России по г. Москве



В.В. Парвадов

Акт проверки подготовил Парвадов Владимир Васильевич подполковник внутренней службы государственный инспектор района Хамовники города Москвы по пожарному надзору старший инспектор 1 регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г. Москве, контактный телефон (499)241-31-82, электронный адрес cao1@77.mchs.gov.ru

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

  
24.01.2022 В.В. Парвадов директор.  
(дата, время, подпись, фамилия, инициалы контролируемого лица или его представителя)

Отметка об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки:

(дата, время, подпись, фамилия, инициалы должностного лица проводившего проверку)

Акт в электронном виде направлен:

(дата, время, адрес электронной почты)